



**NHK.903.40.2025**

Kamień Pomorski 2025-03-10

**WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O.O.**

**ul. I Brygady Legionów 8-10**

**72-100 Goleniów**

**Ocena okresowa  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Ładzin**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 757), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej w dniu 24 lutego 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Ładzin:

- sieć wodociągowa – Ładzin Kodrąb 38 A, kran w kuchni – sprawozdanie z badań nr 372/02/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. oraz sprawozdanie z badań nr P/0/02/2025/556/M/2 z dnia 28 lutego 2025 r.

**STWIERDZA**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin w badanym zakresie

**UZASADNIENIE**

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo pobrało w dniu 24 lutego 2025 r. próbkę wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A rozszerzone o parametry z grupy B z wodociągu publicznego Ładzin – sieć wodociągowa – Ładzin Kodrąb 38 A, kran w kuchni.

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C, liczbę enterokoków natomiast w zakresie fizykochemii oznaczono: mętność, mangan oraz żelazo.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim na podstawie uzyskanych wyników badań pobranych próbek wody stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ładzin.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

**Anna Banasiak**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny**

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (wersja elektroniczna)
2. Burmistrz Wolina, Gmina Wolin  
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin (wersja elektroniczna)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii (wersja elektroniczna)